



ZP/272/2/IN/2017/BC

Sopot, dnia 20...luty 2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowej siedziby schroniska dla zwierząt bezdomnych w Sopocie przy ul. Malczewskiego

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie nr 8

Czy stolarka Pcv ma być malowana w Ral 7026 obustronnie czy tylko od zewnątrz?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym branży architektonicznej projektu wykonawczego pkt. 6.2 „Okna, podokienniki, parapety”, stolarka okienna ma być z profili PCV malowana od zewnątrz w kolorze RAL 7026. Natomiast od wewnątrz stolarka okienna ma być w kolorze białym.

Pytanie nr 9

Stolarka Pcv nie może być malowana proszkowo !

Profilu nie można włożyć do pieca. Pozostaje tylko tradycyjne lakierowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym branży architektonicznej projektu wykonawczego oraz STWiORB (Załącznik nr 1 do SIWZ), malowanie proszkowe dotyczy jedynie elementów witryny aluminiowo-szklanej, oznaczoną jako S.01 do S.07 na rys. AB-19 „Zestawienie witryn szklanych” projektu wykonawczego.

Pytanie nr 10

Aby w stolarce pcv uzyskać współczynnik $U = 1.1$ musi być pakiet 3-szybowy. W zestawieniu jest pakiet 2-szybowy 6esg x 12 x 44.2

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający przypomina, że zgodnie z opisem technicznym branży architektonicznej projektu wykonawczego pkt. 6.3 „Szklenia”, szklenie stolarki okiennej powinno być wykonane z 3-szybowy pakietu dla szkła zewnętrznych: 8 ESG (16 arg) 4 (16 arg) 44.2 VSG $U = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Decydującym warunkiem doboru systemu okiennego i pakietu szkła jest zachowanie współczynnika $U = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Pytanie nr 11

W zestawieniu jest opis o szkło w klasie P2 odpornej na akty wandalizmu. Czy okucia do okien też mają być w klasie antywłamaniowej bo takiej informacji brak.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający informuje, że stolarka okienna nie musi być wyposażona w antywłamaniowe okucia.



Referat Zamówień Publicznych

Pytanie nr 12

W zestawieniu są okna jednoskrzydłowe o wymiarach 160x160 –O Nie ma na rynku dostępnego profilu białego spełniającego warunki do wyprodukowania takiego okna, a w tym przypadku mamy to jeszcze polakierować na ciemny kolor plus pakiet 3-szybowy.

PS. do wyceny możemy to zrobić, wyprodukować tylko bez Gwarancji.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający przypomina, że zgodnie z opisem technicznym branży architektonicznej projektu wykonawczego pkt. 6.2 „Okna, podokienniki, parapety”, stolarka okienna ma być z profili PCV. Natomiast okna o wymiarach powyżej 150x150 cm wymagać będą szczególnie starannego wykonania w zakresie: zaryglowania, montażu, doboru profili i wzmocnień przy uwzględnieniu wymogów podstawowych i systemowych (należy zastosować grubsze wzmocniane profile, np. jak przy drzwiach balkonowych).

Pytanie nr 13

W stolarce aluminiowej jest wg opisu szyba 8ESG x 16 x 4 x 16 x 44.2 Do takiej wielkości szkła jak w zestawieniu nie można użyć jako środkowej szyby 4 mm, musi to być minimum 6 mm tafla szkła, oraz aby uzyskać współczynnik wymagany przez inwestora ramki muszą być 18.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający informuje, że szczegółowe dane dot. pakietu szyb mogą się zmieniać w zależności od wybranego producenta. W większych przeszkleniach należy użyć szyby 6 mm oraz dopasować grubość ramki do gabarytów danego otworu okiennego.

Pytanie nr 14

czy montaż podstawowy tylko na piankę, czy montaż ciepły w warstwie ocieplenia z taśmami rozprężnymi oraz epdm

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający informuje, że szczegółowy opis montażu stolarki okiennej i drzwiowej przedstawiono w pkt. 5.5.4. „Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej” SSTWiORB (Zał. nr 1 do SIWZ).

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Marcin K. Skwierawski
WICEPREZYDENT MIASTA
Kierownik zamawiającego
lub osoba upoważniona